

**Checkliste nach Verfahren A (gem. DIN 4108-7)\*\***

Nr.	Bauteil / Öffnung / Einbau etc.	<input type="checkbox"/>	Bemerkung
1	Außentüren	<input type="checkbox"/>	Tür zu, evtl. abschließen
2	Innentüren	<input type="checkbox"/>	Tür auf, evtl. sichern
3	Schranktüren	<input type="checkbox"/>	keine Maßnahmen
4	Bodenluke zum unbeheizten Spitzboden	<input type="checkbox"/>	Tür zu
5	Kellertür zum unbeheizten Keller / Kellerflur / Kellertreppenabgang	<input type="checkbox"/>	Tür auf, wenn Räume dahinter
6	Offener Kamin	<input type="checkbox"/>	beheizt
7	Kachelofen / Einbauofen / Beistellherd od. ähnl. *)	<input type="checkbox"/>	Außer Betrieb, Asche raus, Zuluft schließen
8	Raumluftabhängig betriebene (Gas-) Feuerstätten im beheizten Gebäudebereich	<input type="checkbox"/>	Außer Betrieb setzen, keine Maßnahmen
9	Kamin, Kachelofen, Einbauofen etc. die raumluftunabhängig betrieben werden	<input type="checkbox"/>	Außer Betrieb setzen, keine Maßnahmen
10	Raumluftunabhängig betriebene (Gas-) Feuerstätten im beheizten (z.B. Brennwertgeräte) Gebäudebereich	<input type="checkbox"/>	Außer Betrieb setzen, keine Maßnahmen
11	Klappen / Türen / Luken zu unbeheizten Gebäudebereichen (Garage, Abstellräume)	<input type="checkbox"/>	Tür zu, evtl. abschließen
12	Schlüssellöcher	<input type="checkbox"/>	keine Maßnahmen
13	Kanalentlüftungsventile im beheizten Gebäudebereich	<input type="checkbox"/>	Abdichten
14	Dunstabzugshaube *)	<input type="checkbox"/>	Außer Betrieb setzen, keine Maßnahmen
15	Erdwärmetauscher (Zuluft Lüftungsanlage)	<input type="checkbox"/>	Abdichten
16	Spaltlüftungsbeschläge an Fenstern / Dachflächenfenster	<input type="checkbox"/>	Schließen, keine Maßnahmen
17	Zuluftelemente (mech. Abluftanlage)	<input type="checkbox"/>	Schließen, keine Maßnahmen
18	Zu-/ Abluftventile (Zu-/ Abluft Lüftungsanlage)	<input type="checkbox"/>	Abdichten
19	Briefkastenklappen / -schlitze	<input type="checkbox"/>	Schließen, keine Maßnahmen
20	Katzenklappen	<input type="checkbox"/>	Schließen, keine Maßnahmen
21	Öffnung „Zuluft“ im Heizungskeller/ Öllager	<input type="checkbox"/>	keine Maßnahmen
22	Wäschetrockner im beheizten Gebäudeteil mit Abluft nach außen *)	<input type="checkbox"/>	Schließen, keine Maßnahmen
23	Wäscheschacht zum unbeheizten Gebäudeteil	<input type="checkbox"/>	Schließen, keine Maßnahmen
24	Zentrale Staubsaugeranlage	<input type="checkbox"/>	Schließen, keine Maßnahmen
25	Rolladengurtdurchführungen	<input type="checkbox"/>	keine Maßnahmen
26	Deckel von Schächten mit Pumpen / Installationen im beheizten Gebäudeteil	<input type="checkbox"/>	Schließen, keine Maßnahmen
27	Luken / Klappen zu Abseiten im Dachgeschoß	<input type="checkbox"/>	Schließen, keine Maßnahmen
28	Fehlender Fenstergriff	<input type="checkbox"/>	Abdichten, Vermerk in Protokoll
29	Leerrohre zu unbeheizten Gebäudebereichen (z.B. für nachträgliche Montage von Solaranlagen)	<input type="checkbox"/>	keine Maßnahmen
30	Im beheizten Gebäudeteil angeordnete Hinterlüftungsöffnung von Schornsteinen	<input type="checkbox"/>	keine Maßnahmen
31	Abgehängte Decke	<input type="checkbox"/>	keine Maßnahmen
32	Fenster in unbeheizten Räumen	<input type="checkbox"/>	Schließen

\*) Falls Geräte / Einbauten fehlen, so sind diese temporär abzudichten. Diese Abdichtungsmaßnahmen sind zu protokollieren.