

Checkliste nach Verfahren B* (-Anlage 4 Nr. 2 EnEV 2009)**

* Empfehlung Arbeitskommission Fachgruppe Bautechnik, sowie FLIB

Nr.	Bauteil / Öffnung / Einbau etc.	<input type="checkbox"/>	Bemerkung
1	Außentüren/Fenster/Dachflächenfenster	<input type="checkbox"/>	„zu“
2	Innentüren	<input type="checkbox"/>	„auf“, evtl. sichern
3	Fenster in unbeheizten Räumen	<input type="checkbox"/>	„zu“
4	Luken/Klappen zu Abseiten im Dachgeschoss	<input type="checkbox"/>	„zu“
5	Klappen/Türen/Luken zu unbeheizten Gebäudebereichen (Garage, Abstellräume, Spitzboden)	<input type="checkbox"/>	„zu“
6	Tür zum unbeheizten Keller, Kellerflur, Kellertreppenabgang	<input type="checkbox"/>	grundsätzlich „zu“ „auf“, wenn dahinter beheizte Räume angrenzen
7	Schlüssellöcher	<input type="checkbox"/>	keine Maßnahmen
8	Abgehängte Decke	<input type="checkbox"/>	keine Maßnahmen
9	Kanalbelüftungsventile im beheizten Gebäudebereich	<input type="checkbox"/>	abdichten
10	Leerrohre zu unbeheizten Gebäudebereichen (z. B. für nachträgliche Montage von Solaranlagen)	<input type="checkbox"/>	keine Maßnahmen
11	Rollladengurtdurchführungen	<input type="checkbox"/>	keine Maßnahmen
12	Wäscheschacht zum unbeheizten Gebäudeteil	<input type="checkbox"/>	„zu“, keine weiteren Maßnahmen
13	Briefkastenklappen/-schlitze/Katzen-klappen	<input type="checkbox"/>	„zu“, keine weiteren Maßnahmen
14	Zentrale Staubsaugeranlage	<input type="checkbox"/>	„zu“, keine weiteren Maßnahmen
15	Fahrschachtbelüftung von Aufzügen	<input type="checkbox"/>	keine Maßnahmen
16	Wäschetrockner im beheizten Gebäudeteil mit Abluft nach außen	<input type="checkbox"/>	„zu“, keine weiteren Maßnahmen
17	Deckel von Schächten mit Pumpen/ Installationen im beheizten Gebäudeteil	<input type="checkbox"/>	„zu“, keine weiteren Maßnahmen
18	Raumluftabhängige Feuerstätten für feste Brennstoffe, Öl und Gas (Öfen, Herde, Kamine, Durchlauferhitzer)	<input type="checkbox"/>	außer Betrieb setzen, ggf. Asche entfernen, raumseitige Schließ-einrichtungen „zu“
19	„Öffnungen ins Freie“ für die Verbrennungsluftversorgung	<input type="checkbox"/>	falls absperribar, dann auf „zu“, ansonsten keine Maßnahmen
20	Öffnung „Zuluft“ im Heizungsraum/Brennstofflager	<input type="checkbox"/>	keine Maßnahmen
21	Im beheizten Gebäudebereich angeordnete Hinterlüftungsöffnung von Schornsteinen	<input type="checkbox"/>	keine Maßnahmen
22 a	Abluft-Herdhaube (Küche) mit direktem Anschluss ins Freie	<input type="checkbox"/>	außer Betrieb setzen, falls absperribar, dann auf „zu“, ansonsten keine Maßnahmen
22 b	Abluft-Herdhaube (Küche) mit Anschluss an eine Lüftungsanlage	<input type="checkbox"/>	abdichten
22 c	Sonstige Einzelventilatoren (kurze bedarfsgesteuerte Laufzeit)	<input type="checkbox"/>	außer Betrieb setzen, keine Maßnahmen
23 a	Abluftdurchlässe (Küche, Bad, WC und weitere Ablufträume nach DIN 1946-6) sowie Außenwand-Luftdurchlässe (ALD) für ventilatorgestützte Abluftanlagen	<input type="checkbox"/>	abdichten
23 b	Zu- und Abluftdurchlässe von (kombin.) Zu- und Abluftanlagen	<input type="checkbox"/>	abdichten
23 c	Abluftdurchlässe (Küche, Bad, WC und weitere Ablufträume nach DIN 1946-6) sowie Außenwand-Luftdurchlässe (ALD) für (freie) Quer- und Schachtlüftung	<input type="checkbox"/>	falls absperribar, dann auf „zu“, ansonsten keine Maßnahmen